

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.003/2022-CPL/MP/PGJ

comercial@yrenner.com.br <comercial@yrenner.com.br>

Qui, 10/02/2022 10:56

Para: Comissão Permanente de Licitação <licitacao@mpam.mp.br>

A/C: À Comissão Permanente de Licitação

Sr. Presidente, Edson Barreto,

Segue abaixo pedido de esclarecimento;

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.003/2022-CPL/MP/PGJ

PROCEDIMENTO SEI N.º 2021.008936

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços especializados em infraestrutura voltada à instalação de sistema de vigilância eletrônica (circuito fechado de câmeras - CFTV) para monitoramento dos prédios do Auditório Dr. Carlos Alberto Bandeira de Araújo, prédios Sede, Administrativo e área externa da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas, localizada na cidade de Manaus/AM, observando-se as características técnicas e orientações dos fabricantes, as necessidades da Segurança Institucional e as especificações e as condições constantes deste Edital e seus anexos.

Do questionamento –

O edital pede cabos UTP com baluns (até ok) mas pede também conectores P4 e fontes de 10A.

Esses itens não são compatíveis, pois pertencem a um tipo de instalação que não usa baluns e nem cabo UTP, mas sim cabos coaxiais.

Para utilização de fontes centrais, será necessário usar cabos paralelos (ou equivalentes) para levar a alimentação até às câmeras

Ou os mesmos cabos para levar 110 ou 220V até às câmeras e lá colocar fontes individuais.

O que o vocês prefere?

Outra coisa:

Está solicitando 300m conduíte de 1/2"

É isso mesmo? Haverá trecho de infraestrutura alvenaria? E de 1/2"? essa bitola de conduíte quase não se usa mais, pois a quantidade de cabos que passa nele é muito reduzida. Acredito que não atenda esse projeto.

Outra coisa:

Está pedindo HDs de 3TB para cada 20 câmeras (mais ou menos). Isso dá menos de 30 dias de gravação. É isso mesmo?

Desde já agradeço pela atenção,

Cordialmente,

**YAGO RENNER**

Departamento de Contratos e Licitações

Celular: (11) 96373-2832

E-mail: comercial@yrenner.com.br

Av. Antônio Massa, 426, Centro - Poá/SP

www.yrenner.com.br

