

07/05/2018

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "Gustavo" <vendas01@confiancati.com.br>  
De: vendas01@confiancati.com.br  
Para: licitacao@mpam.mp.br  
Data: 07/05/2018 13:20 (43 minutos atrás)  
Assunto: PE:4016/2018 - Esclarecimento    
Anexos: | image001.png (5 KB)

---

Bom dia, Sr. Pregoeiro!!

Analisando o referido edital no Termo de Referência, verificamos que os aparelhos com capacidade 12.000 btus a 36.000 btus, seja Split, Piso/Teto ou Cassete, sua descrição da voltagem informa 220 v "bifásico".

O mercado não possui aparelhos com essa voltagem, são todos 220 v "monofásico".

At,

Gustavo Henrique da Silva  
Confiança Soluções Eireli EPP  
CNPJ: 19.108.740/0001-74  
Fone: (62) 3926-0020/98625-0133  
Skype: gustavo\_licitacao