



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO N° 76.2018.DEAC.0265043.2018.014077

À

Sra. Aline Matos Saraiva - Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Pregoeira do PE N° 4046/2018 – CPL/MP/PGJ/AM.

Portaria N° 1131/2018/SUBADM.

Assunto: Análise de Compatibilidade Técnica - propostas para os grupos G1 G2, G3, G4, G5 e Item 9 - PE N° 4046/2018 – CPL/MP/PGJ/AM.

Senhora Pregoeira,

Honrado em cumprimentá-la, considerando o teor dos Memos 408 e 410 deste Colegiado, venho apresentar análise técnica das propostas apresentadas pelas Empresas:

- a) Centroeste Ar Condicionado Eireli para o grupo G1;
- b) Cool Empreeendimentos Ltda. para os grupos G2 e G3;
- c) AJL Indústria e Comércio Ltda. para o grupo G4 e;
- d) DADAMI para o grupo G5 e Item 9;

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
01	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 btus (Para o interior do Estado do Amazonas)	X		Em consulta ao sítio eletrônico www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/interna/485/split-springer-midea-inverter-18.000-btu-h-frio e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com o catálogo apresentado pela empresa e com as especificações editalícias, APROVAMOS o item ofertado.
	BIFÁSICO	X		
	MANUAL EM PORTUGUÊS	X		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL	X		
	GÁS ECOLÓGICO R-410 A	X		
	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO	X		

	DE REFERÊNCIA: PROCEL A		
	TERMOSTATO DIGITAL	X	
	TIMER		
	CONTROLE REMOTO SEM FIO	X	
	COR BRANCA		
	INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE ATÉ 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA	X	
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X	
02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 02 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA	X	

Para o G2: (Marca ELGIN, modelo hvf - 24000)

ITEM	Descrição	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
03	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 24.000 btus	X		Em consulta ao sítio eletrônico http://www.elgin.com.br/institucional/produto.php?prod=OD15 e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com o catálogo apresentado pela empresa e com as especificações editalícias, APROVAMOS o item ofertado.
	CICLO FRIO	X		
	220 V	X		
	BIFÁSICO	X		
	MANUAL EM PORTUGUÊS	X		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL	X		
	GÁS ECOLÓGICO R-410 A	X		
	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA: PROCEL A	X		
	TERMOSTATO DIGITAL	X		
	TIMER	X		

	CONTROLE REMOTO SEM FIO	X	
	COR BRANCA	X	
	INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE ATÉ 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA	X	
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X	
04	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 03 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA	X	

Para o G3: (Marca SPRINGER CARRIER, modelo: 36KCK036515MC / 42XQL36C5)

ITEM	DESCRÍÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 36.000 btus	X		Em consulta ao sítio eletrônico www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-carrier-space-so-frio-36000-btus-42xql36c5-kit937/p e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com o catálogo apresentado pela empresa e com as especificações editalícias, APROVAMOS o item ofertado.
	220 V	X		
	BIFÁSICO	X		
	MANUAL EM PORTUGUÊS	X		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL	X		
	COR BRANCA	X		
	GÁS ECOLÓGICO R-410 A	X		
	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA: PROCEL C	X		
	CONTROLE REMOTO SEM FIO	X		
	INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE ATÉ 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA	X		
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X		

06	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 05 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA	X		
----	---	---	--	--

Para o G4: (Marca CARRIER CASSETE 40KWCD24C5/40KWCL/38KC024515MC)

ITEM	DESCRÍÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
07	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 24.000 btus	X		Em consulta ao sítio eletrônico www.carrierodobrasil.com.br/modelo/descricao/meu-negocio/24/cassette-carrier e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com o catálogo apresentado pela empresa e com as especificações editalícias, APROVAMOS o item ofertado.
	CICLO FRIÓ	X		
	220 V	X		
	BIFÁSICO	X		
	MANUAL EM PORTUGUÊS	X		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL	X		
	GÁS ECOLÓGICO R-410 A	X		
	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA: PROCEL A	X		
	TERMOSTATO DIGITAL	X		
	TIMER	X		
	CONTROLE REMOTO SEM FIO	X		
	COR BRANCA	X		
08	INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE ATÉ 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA	X		
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X		
08	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 08 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR	X		

UNIDADE
INSTALADA**Para o G5: (Marca SPRINGER MIDEA)**

ITEM	DESCRÍÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
09	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 btus (Para o interior do Estado do Amazonas)	X		Em consulta ao sítio eletrônico www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/interna/485/split-springer-midea-inverter-18.000-btu-h-frio e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com o catálogo apresentado pela empresa e com as especificações editalícias, APROVAMOS o item ofertado.
	BIFÁSICO	X		
	MANUAL EM PORTUGUÊS	X		
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL	X		
	GÁS ECOLÓGICO R-410 A	X		
	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA: PROCEL A	X		
	TERMOSTATO DIGITAL	X		
	TIMER			
	CONTROLE REMOTO SEM FIO	X		
	COR BRANCA			
	INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE ATÉ 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA	X		
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X		
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 09 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA	X		

ITEM 9: (Marca NOVEXIUM, modelo NOV21J de 21.000 Btus)

DESCRÍÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE	CONCLUSÃO
CONDICIONADOR DE AR	X		Em consulta ao sítio

TIPO DE JANELA DE 18.000 btus		
CICLO FRIO	X	
COMPRESSOR ROTATIVO	X	
FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE REFERÉNCIA: PROCEL A	X	
COR BRANCA	X	
ENTREGA NA CAPITAL	X	
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	X	

eletrônico <http://www.hexium.com.br/novexium/21000.pdf> e compatibilizando as especificações técnicas do produto ali descritas com a proposta apresentada pela empresa e com as especificações editalícias, **APROVAMOS** o item ofertado.

Por fim, **concluímos portanto pela aprovação** de todas as marcas e modelos apresentados pelos licitantes.

Atenciosamente,

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES

Agente Técnico - Engenheiro Civil

Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculos - DEAC.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC**, em 12/12/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link

http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

informando o código verificador **0265043** e o código CRC **F4D9917C**.