

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 4020/2023--CPL/MP/PGJ

Licitação Leão Energia <licitacao@leaoenergia.com.br>

Seg, 08/05/2023 09:59

Para: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>

Cc: 'Emerson Bomfim' <projetos02@leaoenergia.com.br>;amauri.vertuan@leaoenergia.com.br
<amauri.vertuan@leaoenergia.com.br>

Bom dia,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO 4020/2023--CPL/MP/PGJ, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

I - DO OBJETO: Aquisição de equipamentos para geração de energia, para suprir a necessidade do Ministério Público do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça de infraestrutura física para realizar suas atividades administrativas, em caso de falta de energia fornecida pela concessionária local, conforme especificações e quantitativos contidos neste Edital e seus Anexos

II - DA TEMPESTIVIDADE:

O edital ora em comento, especifica em seu item 22.5, que “os pedidos de ESCLARECIMENTOS referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o dia 11/05/2023, 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, até às 14h, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital, mediante petição, que deverá obrigatoriamente (art. 10, caput, da Lei nº 12.527/2011) conter a identificação do Impugnante (CPF/CNPJ)”.

Logo, comprova-se a tempestividade deste pedido.

III - DAS PRELIMINARES:

Com o intuito de atender as necessidades deste estimado órgão, buscamos a elaboração de uma proposta que possa atender na íntegra as especificações do edital, porém existem alguns quesitos que consideramos ser passíveis de esclarecimento.

Questionamento 1:

O modelo do gerador indicado como referência Modelo C450D6 - Modelo do Motor QSX15-G9 tem a opção de ser fornecido com carenagem.

Ressaltamos que geradores com carenagem podem ser instalados ao tempo, enquanto o gerador do tipo aberto tem que ser instalado em local abrigado.

Como no termo de referência não indica essa opção (carenado), devemos entender que o gerador deverá ser entregue do tipo aberto?

Poderiam nos confirmar esta questão por gentileza?

Questionamento 2:

Qual será a tensão do gerador? 220/127V ou 380/220V?

Termos em que, pede e espera retorno.

Atenciosamente,



INGRID MARINHO FREITAS
Consultoria Estratégica em Licitações

-  43. 3294-6523
-  licitacao@leaoenergia.com.br
-  www.leaoenergia.com.br
-  Unidade LONDRINA - PR



-  [/leaoenergiageradores](#)
-  [/leao.energia](#)

