

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em face do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4020/2023--CPL/MP/PGJ,

Jurídico SIEG <juridico@sieg-ad.com.br>

Qui, 11/05/2023 08:01

Para: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>;Juridico <juridico@sieg-ad.com.br>

Prezados,

A empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar pedido de esclarecimento o qual segue abaixo.

Ao analisar o presente edital do Pregão Eletrônico nº 4020/2023--CPL/MP/PGJ, alguns dados carecem de complementação, conforme apontamos a seguir:

Acerca da especificação técnica o edital dispõe:

“Potência em Standby 563 kVA / 450 kW
Potência em Prime 513kVA / 410kW
Consumo de Combustível a 100% de carga(Standby) 114 l/h
Consumo de Combustível a 100% de carga (Prime) 105 l/h
Cilindros 6 cilindros
Regulador de Velocidade/Classe Eletrônico
Aspiração e pós arrefecimento
Turbinado
Diâmetro e Curso 137 mm x 169 mm
Vazão de gases de escape (Prime) 1510 l/s
Capacidade da Bateria 150 A/h (2x)
Potência Bruta do Motor - Standby 563 kWm
Potência Bruta do Motor - Prime 507 kWm Graude Proteção IP 23
Capacidade do tanque da base 500 litros”

No entanto, apesar do disposto, alguns dados de suma importância não foram apresentados, sendo eles:

- 1) As especificações técnicas não demonstram qual deve ser a tensão de trabalho do gerador, de modo que, para a apresentação da proposta e entrega do equipamento adequado é necessário que o órgão disponibilize **esclareça qual deve ser a tensão de trabalho do gerador.**
- 2) As especificações técnicas não indicam se o equipamento deve ser Carenado, portanto é necessário que a Administração **esclareça se o Gerador deve ser Aberto ou Carenado.**
- 3) Não há indicativo de que o equipamento precisa de QTA, razão pela qual, é necessário que a Administração **esclareça se o equipamento deve possuir QTA.**
- 4) Acerca das instalações o edital afirma que “A CONTRATADA deverá verificar o local de entrega e oferecer memorial descritivo com as necessidades e serviços a serem realizados previamente para instalação dos novos grupos geradores.”, no entanto, não apresenta as informações relativas a instalação, todavia, essas informações são cruciais para a elaboração da proposta, de modo que a visita ao local de entrega após a contratação da proponente não é suficiente, pois a

proposta deve ser elaborada em fase anterior, razão pela qual, **solicitamos a divulgação completa das informações relativas a instalação.**

-
Certo de Vossa compreensão, agradecemos a atenção dispensada.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente

