

Ao
Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria Geral de Justiça
Pregão Eletrônico 4020/2023--CPL/MP/PGJ

Ref.: Solicitação de Esclarecimento

Prezado (a),

Após análise do edital e demais anexos, restaram as dúvidas indicadas abaixo, sendo assim, solicitamos esclarecer:

ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

- Qual será a tensão a ser utilizada no equipamento?
- Será necessário quadro de transferência automática (QTA) ou similar?
- A instalação dos equipamentos será realizada pela contratante?
- Os cabos para a ligação dos grupos geradores serão de responsabilidade da Contratante?
- Será necessário a montagem ou execução de alguma infraestrutura para a instalação dos equipamentos?

ESCLARECIMENTOS JURIDICOS:

- Em relação a suspensão ou a imposição para licitar e contratar com a Administração, sugerimos um prazo não superior a 2 anos de impedimento de licitar.
- Em relação a perdas e danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, sugerimos que seja limitada as nossas responsabilidades, pois de acordo com a nossa governança, seremos responsáveis apenas pelos danos diretos, devidamente comprovados no limite de 100% do valor contratual.
- Solicitamos que seja previsto reajuste do valor contratual, após o período de 12 meses com base no índice IGP-M.
- Em relação que a somatória das multas sugerimos que seja limitado a 10% do valor contratual, excluindo assim qualquer tipo de multa diária.
- Sugerimos que o contrato preveja rescisão imotivada por parte da TecnoGERA, a qual deve ter a possibilidade de ocorrer mediante aviso prévio de 30 dias, sem que sejam cobradas multas e penalidades.

São Bernardo do Campo, 11 de maio de 2023.



Lais da Silva Souza
Procuradora
RG 56.423.100-9
CPF: 044.296.33517