



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 60.2020.SPAT.0536961.2020.010650

A Sua Senhoria a Senhora

Fabíola de Souza Mendanha

Pregoeira - Portaria nº 0528/2020/SUBADM

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Análise técnica - PE 4.027/2020 - Registro de Preços Fechaduras Biométricas.

Senhora pregoeira,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações do itens ofertado na proposta de preços da empresa licitante do PE Nº 4.027/2020-CPL/MP/PGJ-SRP, de ordem e em conjunto à chefia do SPAT manifesto-me da seguinte forma:

<p>JCN ASSESSORIA E SERVIÇOS</p>	<p><u>AVALIAÇÃO PARA FECHADURA BIOMÉTRICA:</u></p> <p>Considerações:</p> <p>I - A proposta apresentada pela licitante apresenta a marca e modelo em sua proposta referente a um "terminal de controle de acesso" que não corresponde a uma fechadura biométrica. Como forma de tentar adequar-se ao que esta administração precisa, a proposta apresenta folders com mais dois equipamentos complementares: "fechadura magnética" e "Fonte de alimentação" com uma bateria de 127V. Neste caso, a proposta contraria o que se pretende que é um equipamento único que trave e destrave portas e registre o acesso de usuários.</p> <p>II - A licitante também não indicou na proposta uma assistência técnica ou representante local.</p> <p>Por esta razão, NÃO ACEITAMOS a proposta e sugerimos sua REPROVAÇÃO.</p>
---	---

Atenciosamente,

DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR

Agente de apoio administrativo - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Delcídes Mendes da Silva Júnior, Agente de Apoio - Administrativo**, em 07/10/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0536961** e o código CRC **C996D405**.