



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 8.2023.SIET.1005224.2023.000194

PROCESSO DE COMPRA: Pregão Eletrônico n.º 4.011/2023-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência 001.2023.DTIC.0958376.2023.000194

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de baterias de nobreak para manutenção de nobreaks fora da garantia da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses.

1. Relatório

Trata-se de pedido de compatibilização da proposta do licitante **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, CNPJ nº 18.828.894/0003-30, melhor classificada na fase de disputas do Pregão Eletrônico n.º 4.011/2023-CPL/MP/PGJ, documento 1004568, recebido em 17/3/2023.

2. Da Análise

Após compatibilização da proposta, manifestamo-nos da seguinte forma

| Item | Descrição | Quantidade | Produto Ofertado | Parecer |
|------|--|------------|--|--|
| 1 | <p>BATERIA PARA NOBREAK 12V 7Ah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tensão nominal de 12 V;2. Capacidade nominal de 7,0 Ah (20h);3. Terminal tipo T1/T2;4. Dimensões máximas: 151mm (Comprimento) X 65mm (Largura) X 100mm (Altura).5. Bateria estacionária selada recarregável para uso em nobreak;6. Composição chumbo-ácido regulada por válvulas VRLA (Valve Regulated Lead Acid);7. Flutuação da tensão no carregamento na faixa de 13,5V a 13,9V;8. Livre de manutenção, dispensando adição de água ou eletrólito;9. Faixa de temperatura de funcionamento: -15° a 40° C;10. Conjunto plástico em ABS de alta resistência;11. Compatível com nobreak marca SMS modelo Net4+ Expert 1400 VA. <p>Modelo de Referência: Moura - 12MVA7</p> | 800 | COLETEK / BS-12-7Ah 12V 7Ah Fabricante: Coleção | <p>Atende. O produto ofertado atende às especificações do edital.</p> |

É o parecer.

Manaus, 21 de março de 2023.

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA
Agente Técnico
Coordenadora do Serviço de Atendimento e Suporte de TI



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Gracieme Andrade Marques de Oliveira**, **Agente Técnico - Analista de Banco de Dados**, em 21/03/2023, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1005224** e o código CRC **424F8CAF**.