

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 4049/22

elias@ajl.com.br <elias@ajl.com.br>

Seg, 17/10/2022 14:05

Para: Comissão Permanente de Licitação <licitacao@mpam.mp.br>

Cc: samara@ajl.com.br <samara@ajl.com.br>; 'claudia' <claudia@ajl.com.br>

Boa tarde

Reiterando a conversa via whatsapp do setor de licitações desta procuradoria segue abaixo as informações repassadas pelo fabricante (SMS) do equipamento referente a descrição do nobreak do pregão 4049/22 .

Quanto ao formato, o mesmo só é fabricado do tipo rack ou torre, no caso dos modelos trifásicos.

Não fabricamos nobreak de rack trifásico.

Conexões de saída mínima: Borne 3 fios F-N-T;

Conexões de entrada mínima: Borne 3 fios F-N-T;

O nobreak é monofásico ou trifásico?

Possuir Tensão de entrada: 220V ou 240V;

Tensão de entrada?

Possuir Transformador na solução, para saída em 110v conversível padrão

Possuir Tensão de saída 220V;

Qual tensão de saída?

Possuir no máximo tempo de recarga das baterias de 5 horas??? Tendo em vista que as mesmas vão esta descarregadas levam media de 8 horas no mínimo

Elias Júnior

Analista de Suporte/Licitação

www.ajl.com.br

E-Mail: elias@ajl.com.br

Av. Ayrão, 1495, Centro, Manaus – AM

Contato:(92) 4009 6208 / 98141-9205

