



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

**PARECER Nº 36.2022.SIET.0894537.2021.010082**

**PROCESSO DE COMPRA** 2021.010082

**OBJETO:** Formação de registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos de informática: computadores, estações de trabalho, impressoras, digitalizadores, nobreaks, gravador cd/dvd e mesa digitalizadora, com garantia e assistência técnica on-site.

**ORIGEM:** Pregão Eletrônico n.º 4.042/2018-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência 11.2022.DTIC.0869896.2021.010082.

**1. Relatório**

Trata-se de pedido de análise da Proposta de Preço apresentada pela licitante **ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: 01.334.638/0001-21, para o item 7 - **NOBREAK PARA ESCRITÓRIO 700VA** - doc. 0893910;

**2. Da Análise**

Na proposta do **item 7**, o licitante **ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**, apresentou proposta conforme descrito a seguir:

Item	Descrição do produto ofertado	Quantidade	Marca e Modelo	Parecer
7	<p><b>NOBREAK PARA ESCRITÓRIO 700VA</b></p> <p>OBREAK PARA ESCRITÓRIO 700vA EQUIPAMENTO NOVO, PARTES E PEÇAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 700VA;</li> <li>TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO;</li> <li>FREQUÊNCIA DE REDE: 60HZ +/-5%;</li> <li>TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115 V;</li> <li>ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO;</li> <li>ACIONAMENTO INVERSOR &lt; 0,8 MS;</li> <li>PROTEÇÃO SURTOS DE TENSÕES;</li> <li>NRO. DE TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136;</li> </ol>	600	Ragtech	Licitante deixou de especificar objetivamente qual o modelo ofertado. No catálogo é possível observar a existência dos modelos CB, CBu, USB ou STD. A não indicação do modelo ofertado inviabilizar a realização da compatibilização da proposta, pelo fato dela não ser precisa o suficiente para permitir um julgamento adequado, impossibilitando compatibilizar todas as características do produto apresentado, contrariando o subitem 10.2.1 do Edital do certame.

Item	Descrição do produto ofertado	Quantidade	Marca e Modelo	Parecer
	<p>MÍNIMO DE 4 (QUATRO);</p> <p>10. BORNE PARA CONEXÃO DO MÓDULO DE BATERIA EXTERNA: SIM;</p> <p>11. COM PORTA FUSÍVEL EXTERNO (UNIDADERESERVA), PARA FACILITAR A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO;</p> <p>12.ACOMPANHA BATERIA INTERNA VRLA DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA, REGULADA POR VÁLVULA E LIVRE DE MANUTENÇÃO, 12V, 7A;</p> <p>13. POSSUIR FUNÇÃO PARA ECONOMIZAR BATERIA E EVITAR O DESCARREGAMENTO DESNECESSÁRIO QUANDO O NOBREAK ESTIVER EM MODO BATERIA, DESLIGANDO AS SAÍDAS QUE NÃO POSSUAM EQUIPAMENTOS LIGADOS;</p> <p>14. POSSUIR FUNÇÃO DE AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA, PERMITINDO DETECÇÃO ANTECIPADA DE QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA;</p> <p>15. A COR DEVERÁ SER EM GRADAÇÕES DE PRETO OU CINZA;</p> <p>16. O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO NA DATA DA PROPOSTA, COM TODAS AS FUNCIONALIDADES EXIGIDAS NESTE TERMO PLENAMENTE DISPONÍVEIS DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO;</p> <p>17. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS DESCONTINUADOS POR SEUS FABRICANTES, NÃO DEVENDO CONSTAR EM LISTAS DE END-OF-SALE, END-OF-SUPPORT OU END-OF-LIFE DO FABRICANTE, OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE OU VIDA;</p> <p>18. GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ON-SITE, PRESTADO PELO FABRICANTE OU PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.</p> <p>MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: NOBREAK SMS NEW</p>			

É o parecer.

Manaus, 12 de setembro de 2022.

**FRANCISCO ELVISLANIO PEREIRA**  
*Agente de Apoio Administrativo*

**WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA**  
*Agente Técnico Analista de Banco de Dados*



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Gracieme Andrade Marques de Oliveira, Agente Técnico - Analista de Banco de Dados**, em 12/09/2022, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Elvislânio Pereira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 12/09/2022, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0894537** e o código CRC **BE6922DC**.