

## **Identidade principal**

---

**De:** "Reijiane Silva" <licitacao@mcm.com.br>  
**Para:** <licitacao@mp.am.gov.br>  
**Cc:** "Felipe Junior" <dpvendas1@mcm.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 4 de novembro de 2008 15:50  
**Assunto:** Esclarecimentos PE SRP Nº 005-2008

**Ao**

**Ministério Público do Estado do Amazonas**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2008 – CPL/MP/PGJ**

A MCM TECNOLOGIA LTDA, vem através desta, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre o objeto desta licitação.

Sobre as especificações do objeto:

### **6.1.1 – No-Break 1.4KVA:**

Equipamento novo com as características:  
-1400VA máximo  
-Bi volt automático (115-127/220)  
-Conexão com Bateria externa  
-Proteção para linha telefônica  
-Frequência HZ-60+/-5  
-Tensão Nominal 115hz  
-Onda do inversor senoidal por aproximação  
-Duas baterias internas seladas 12V 7A  
-Capacidade Bateria externa 12V/80AMax  
-Acionamento inversor <0,8ms  
-Peso de até 18 kg com as baterias internas  
-Proteção surtos de tensões  
-Comprimento mínimo do cabo de 1200 mm  
-5 tomadas 2p+t no no-break  
-Equipamento certificado ISO 9001

O modelo que ofertaremos é tri volt automático (115 v 127 v 220 V) com seleção automática.  
As duas baterias internas seladas são de 12 v 14 A.  
Acionamento inversor <0,7ms  
O modulo de baterias externas é selada ou automotiva?

Pergunta: Poderemos estar ofertado um modelo com estas características?

### **6.1.2 – Bateria de Nobreak selada;**

- Capacidade 7A/12 v;  
- Dimensões: Comprimento: 151 mm, Largura: 65 mm, Altura: 100 mm.

Esta bateria que vocês estão solicitando é para este objeto licitado ou para o uso de nobreaks que já estão de posse de vocês?  
Pois são de modelos diferentes,

Desde já agrademos a atenção dispensada,