

Identidade principal

De: "Karina" <licitacao@lacerdasistemas.com.br>
Para: <licitacao@mp.am.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de agosto de 2009 12:44
Assunto: Fw: Solicitação de Esclarecimentos - AVT nº 090884 - PE 07/2009

Para Procuradoria da Justiça - (AM),

Prezados Senhores,

A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em Referência (P.E 07/2009), vem através desta solicitar esclarecimentos Técnicos quanto ao Item: 03 No-Break 3000VA - página 34 onde:

- **Baterias:** É solicitado que a quantidade de baterias deverá ser mínima de 04 monoblocos (12V/18Ah). Informamos que esta é uma particularidade de cada Fabricante/Modelo de No-Break, ao qual solicitamos exclusão deste item, devido a grande gama de produtos existentes no mercado e que podem apresentar uma proposta mais vantajosa sem ônus a especificação. Informamos que não estaremos influenciando na autonomia.

Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.

Grata

[Karina Leque Lesiw](#)
[Assistente de Licitação](#)
[Tel.: \(11\) 2147-9777 / Fax.: \(11\) 2147-9760](#)
[E-mail.: licitacao@lacerdasistemas.com.br](#)
[Site: www.lacerdasistemas.com.br](#)