

Aquisição Gerador de 450 kVA - Pregão Eletrônico Ministério Público do Estado do Amazonas - Manaus - AM - solicitação de esclarecimentos

Paulo Cesar <engenharia@multidiesel.com.br>

Sex, 12/05/2023 15:52

Para: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>

Cc: 'Ricardo Miranda | Multidiesel Geradores' <ricardo@multidiesel.com.br>; 'Edson Lirio | S. Projetos Multidiesel Geradores' <edson@multidiesel.com.br>

Boa tarde!

Referente ao pregão abaixo gostaria de solicitar esclarecimentos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 4020/2023--CPL/MP/PGJ PROCESSO SEI 2022.022836

Potência em Standby 563 kVA / 450 kW Potência em Prime 513kVA / 410kW

Consumo de Combustível a 100% de carga(Standby) 114 l/h

Consumo de Combustível a 100% de carga (Prime) 105 l/h

Cilindros 6 cilindros

Regulador de Velocidade/Classe Eletrônico

Aspiração e pós arrefecimento Turbinado

Diâmetro e Curso 137 mm x 169 mm

Vazão de gases de escape (Prime) 1510 l/s

Capacidade da Bateria 150 A/h (2x) Potência Bruta do Motor - Standby 563 kWm

Potência Bruta do Motor - Prime 507 kWm Grau de Proteção IP 23

Capacidade do tanque da base 500 litros

02 unidades - Modelo C450D6 - Modelo do Motor QSX15-G9 Similar ou superior

Os dois geradores serão abertos (adequados para instalação abrigada) ou (carenados adequados a instalação ao tempo)? Qual o nível de atenuação?

Os dois geradores funcionarão em paralelo entre si (serão uma usina) ou funcionarão de forma singela (alimentarão cargas diferentes)?

Funcionarão em paralelismo com a concessionária?



Paulo Cesar O. Silva

Engenheiro Eletricista

MULTIDIESEL GERADORES

www.multidiesel.com.br

Tel: (21) 2560-6346 Ramal 239

(21) 99941-8975