



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 37.2024.SPAT.1333844.2023.024600

A Sua Senhoria

Cleiton da Silva Alves

Pregoeiro - Portaria n.º 368/2024/SUBADM

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas licitantes do **Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL**, manifestamo-nos da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
EPR SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS LTDA CNPJ Nº 18.928.942/0001-08	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 01 e 02: Este SPAT não encontrou informações do fabricante VIX na internet, nem informações sobre assistência técnica na cidade de Manaus ou no Estado do Amazonas, sendo assim faz-se necessário que o licitante esclareça se há algum representante ou fornecedor que possa se consultado acerca do produto.
	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 03: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://loja.electrolux.com.br/ar-condicionado-electrolux-color-adapt-wi-fi-24-000-btus-frio--yi24f-ye24f-p para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta. ITEM 04: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://carrierdobrasil.com.br/blog/produtos/teto-xperience/ para

RICHARD
COMERCIO E
SERVICOS
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

CNPJ
n.º 23.642.430/0001-
02

apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link podemos constatar que o aparelho ofertado não possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Não há informações se o aparelho ofertado possui a tecnologia Inverter.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 05: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante <https://carrierdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/03/987cb-splitspace.pdf> para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link podemos constatar que o aparelho ofertado não possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Não há informações se o aparelho ofertado possui a tecnologia Inverter.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 06: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante <https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/ar-condicionado-piso-teto/piso-teto-eco> para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link podemos constatar que o aparelho ofertado não possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Não há informações se o aparelho ofertado possui a tecnologia Inverter.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 07: O modelo ofertado é split e o solicitado no Termo de Referência é cassete.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 08: O modelo ofertado é split e o solicitado no Termo de Referência é cassete.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 09: O modelo ofertado é split e o solicitado no Termo de Referência é cassete.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 10: O modelo ofertado é split e o solicitado no Termo de Referência é cassete.

Razão pela qual opinamos pela **REPROVAÇÃO** destes grupos na proposta.

ITEM 13: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante <https://shopbr.tcl.com/ar-condicionado-18000-btu-h-frio-tcl-tac-18csa1/> para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link podemos constatar que o aparelho ofertado possui as

	<p>especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p> <p>ITEM 14: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.polarequipamentos.com.br/maquinas-de-gelo/ para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que não há máquina de gelo de 22 quilos, sendo assim faz-se necessário que o licitante esclareça se há algum representante ou fornecedor que possa se consultado acerca do produto.</p>
<p>AJR LTDA</p> <p>CNPJ Nº 19.421.087/0001-07</p>	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 11: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.midea.com.br/climatizacao/janela/ar-condicionado-de-janela-springer-midea-mecanico-18000-btu-h-frio-220v para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p>
<p>CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</p> <p>CNPJ n.º 50.874.828/0001-47</p>	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 12: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/ar-condicionado-split/ccondicionador-de-ar-split-liv-inverter-top-lcst12f-02i-9-000-btus-220v-agratto/ para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 21/05/2024, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1333844** e o código CRC **8D140312**.