



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 94024/2025

De elias@ajl.com.br <elias@ajl.com.br>

Data Qua, 19/11/2025 13:43

Para Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>

Cc samara@ajl.com.br <samara@ajl.com.br>; claudia@ajl.com.br <claudia@ajl.com.br>

 1 anexo (175 KB)

CE_617_2025_PGJ_PE 94024 ESCLARECIMENTO.pdf;

Boa tarde

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 94024/2025.

Favor confirmar o recebimento deste.

Cordialmente,

Elias Júnior

Analista de Suporte/Licitação

www.ajl.com.br

E-Mail: elias@ajl.com.br

Av. Ayrão, 1495, Centro, Manaus – AM

Contato:(92) 4009 6208 / 98141-9205





A LOJA DAS NOVIDADES

CE_617/2025

Comunicação Externa

Manaus/AM, 19 de novembro de 2025

A

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REF.: Pregão Eletrônico n.º 94024/2025 – SRP

A empresa AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N.º 01.319.640/0001-21, Inscrição Estadual n.º 04.108.701-1, com sede na Av. Ayrão, 1495 Centro CEP 69025-050, solicita de V. S.ª esclarecimentos abaixo:

QUANTO AO MODELO DE EQUIPAMENTO

Os condicionadores de ar tipo split relacionados nos itens/lote 01 a 4, 12 e 13 mão informa qual o **MODELO** de equipamento deverá ser entregue, tendo em vista que tais capacidades frigorígenas possuem modelos tanto HI-WALL, como Piso-Teto, cassete e janela, portanto solicitamos que seja informado qual modelo dos itens/lote informados.

QUANTO A CAPACIDADE FRIGORIGENA (BTUS)

Tendo em vista a nova classificação energética alguns equipamentos tiveram seus btus reduzidos conforme tabela abaixo:

ITEM	CAPACIDADE SOLICITADA	DISPONIBILIDADE DE MERCADO
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 48.000 BTUS, 220 OU 380 V,	47.000 BTUS
06	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO INVERTER, 60.000 BTUS, ATÉ 380 V,	54.000 BTUS
07	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, INVERTER, 24.000 BTUS; 220 V	22.000 BTUS
10	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE INVERTER, 60.000 BTUS; ATÉ 380 V,	56.000 BTUS

Tendo em vista as explanações acima, entendemos que ao ofertar equipamento com a capacidade disponível no mercado estaremos atendendo ao solicitado no termo de referência, está correto nosso entendimento?

Desta forma, solicitamos que nos sejam prestados os esclarecimentos acima de forma positiva como de substancial mister para o correto desenvolvimento do certame, para que assim não seja comprometida a sua concorrência.

Certos de que seremos atendidos, agradecemos.

Atenciosamente,

AJL IND E COM LTDA

Elias Junior de Oliveira Marques
Analista de Suporte / Licitações / Vendas

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6226 / 4009 6266

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1