



Outlook

RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 94024/2025

De elias@ajl.com.br <elias@ajl.com.br>
Data Qua, 26/11/2025 10:21
Para Comissão Permanente de Licitação <licitacao@mpam.mp.br>
Cc samara@ajl.com.br <samara@ajl.com.br>; claudia@ajl.com.br <claudia@ajl.com.br>

Bom dia

Sabemos que já passou do prazo de pedido de esclarecimento, porem encontramos algumas divergências na descrição do equipamento com a lista de endereços, conforme segue abaixo:

QUESTIONAMENTO 01

Os itens 7, 8, 9 e 10 informa que os mesmos são “DESTINADOS À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS”, em sua descrição:

7	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE, INVERTER, 24.000 btus ; 220 V, BIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; GÁS ECOLÓGICO R-410 A ou R32, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, TERMOSTATO DIGITAL, TIMER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. 2. <u>ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO.</u> 3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS.	10 Unidades	1 unidade
---	--	-------------	-----------

Na relação de endereços na pagina 69 consta:

- ITEM 07 – BARCELOS / SANTA ISABEL DO RIO NEGRO / SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA;
ITEM 08 – ANAMA / ANORI / AUTAZES / BERURI / CAREIRO CASTANHO / COARI / CODAJAS / MANAQUIRI;
ITEM 09 – ITAPIRANGA / MAUES / NOVA OLINDA DO NORTE / SILVES / URUCURITUBA;
ITEM 10 – BARREIRINHA / BOA VISTA DO RAMOS / NHAMUNDA / PARINTINS / SÃO SEBASTIAO DO UATUMÃ / URUCARA;

Tendo em vista que nosso estado possui dimensões continentais qual endereço de entrega deve ser levado em consideração, os relacionados na pagina 69 ou que será entregue na região metropolitana conforme os locais informados para o item 01 na pagina 64?

QUESTIONAMENTO 02

No edital não consta a lista de endereços dos itens 12 ao 15, o qual na relação de itens consta que o mesmo sera IPIXUNA, portanto entendemos que deve ser considerado endereço descrito no item 05, IPIXUNA Rua Edmar Herculano, nº361 Centro (andar térreo), esta correto nosso entendimento?

12 - Aparelho ar condicionado			
Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):	IPIXUNA/AM (20)		

QUESTIONAMENTO 03

Na resposta do memorando nº 605.2025.SPAT.2013178.2024.027624 o mesmo informa que as maquinas dos itens 01 ao 04 deverão ser do tipo hi-wall, porem na decisão Nº 43.2025.CPL.2014298.2024.027624 informa que o item 04 também deve ser do tipo HI-WALL o qual não possui disponibilidade no mercado somente modelo PISO-TETO, portanto entendemos que deve ser levado em consideração apenas o que esta descrito no memorando informado, está correto nosso esclarecimento?

5	1. CONDICIONADOR DE AR TIPO HI-WALL SPLIT INVERTER, 48.000 btus, 220 OU 380 V, TRIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; COR: BRANCO; GÁS ECOLÓGICO R-410 A ou R32, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. 2. <u>ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO.</u> 3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
---	--

Desde já agradecemos atenção.

Cordialmente,

Elias Júnior

Analista de Suporte/Licitação

www.ajl.com.br

E-Mail: elias@ajl.com.br

Av. Ayrão, 1495, Centro, Manaus – AM

Contato:(92) 4009 6208 / 98141-9205



De: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>

Enviada em: terça-feira, 25 de novembro de 2025 17:33

Para: elias@ajl.com.br

Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 94024/2025

Prezado,

Segue a **Decisão Nº 43.2025.CPL.2014298.2024.027624** para conhecimento relacionada aos pedidos de esclarecimento. Informo que a decisão foi devidamente publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ato PGJ n.º 165/2025

Telefone: (92) 3655-0743 (Whatsapp)



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

CNPJ: 04.153.748/0001- 85

De: elias@ajl.com.br <elias@ajl.com.br>

Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 12:40

Para: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>

Cc: samara@ajl.com.br <samara@ajl.com.br>; claudia@ajl.com.br <claudia@ajl.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 94024/2025

Boa tarde

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 94024/2025.

Favor confirmar o recebimento deste.

Cordialmente,

Elias Júnior

Analista de Suporte/Licitação

www.ajl.com.br

E-Mail: elias@ajl.com.br

Av. Ayrão, 1495, Centro, Manaus – AM

Contato: (92) 4009 6208 / 98141-9205

